

Mełgiew, dnia 11.04.2022 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców  
złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:  
**„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z rozsączeniem ścieków oczyszczonych do ziemi  
w miejscowości Dominów, gmina Mełgiew”**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły od Wykonawców w niniejszym postępowaniu.

**Pytanie 1**

W projekcie oczyszczalni dla szkoły przewidziano że będzie się ona składała z jednego zbiornika podzielonego na trzy komory o łącznej pojemności ok 15m<sup>3</sup>. Czy oczyszczalnia składająca się z 3 oddzielnych zbiorników pracujących jako całość i spełniającej stawiane w projekcie wymagania zostanie zaakceptowana?

Ad.1.

Należy zainstalować oczyszczalnię o konstrukcji i technologii zgodnej z projektem.

**Pytanie 2**

W projektach oczyszczalni dla domów jednorodzinnych podano zapis o niezbędnym stopniu redukcji zanieczyszczeń określonym jako:

„

Stąd niezbędna redukcja zanieczyszczeń wynosi:

- BZT5  $n = (350 - 40)/350 = 88,5\%$

- ChZT  $n = (840 - 150)/840 = 82\%$

- zawiesiny ogólnej  $n = (500 - 50)/500 = 90\%$

Efektywność oczyszczania w oparciu o przyjęty system jest następująca:

- BZT5 - 97 %

- ChZT - 85 %

- zawiesiny ogólnej - 93%

„

Takie parametry może spełnić jedynie oczyszczania biologiczna zasilana na prąd w której są procesy napowietrzania. W dalszej części projektu wszystkie oczyszczalnie zostały dobrane jako drenażowe czyli składające się z osadnika grawitacyjnego i drenażu/tuneli bez zasilania prądem.

Jednocześnie w dalszej części jest zapis dotyczący tylko osadnika:

„ W wyniku oczyszczania wartości wskaźników charakteryzujących ścieki surowe ulegną obniżeniu o 80% w odniesieniu do zawiesiny ogólnej, o 40% dla BZT5 oraz o 40% dla ChZT.”

Czy zamawiający będzie wymagał dokumentów potwierdzających spełnienie pierwszego warunku przez oczyszczalnię drenażowe? Czy jedynie dla osadnika gnilnego?

Ad.2.

Należy udokumentować stopień oczyszczenia ścieków dla osadnika gnilnego.

PREZES  
*Krzysztof Sternik*  
Krzysztof Sternik