

PROTOKÓŁ ODBIORU PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

I. W dniu dokonano próby na szczelność podłącza wodociągowego do działki (posesji) .

Nr w miejscowości..... gm. Mełgiew

Wykonawca podłącza -

Inwestor -

Dane techniczne próby:

Przyłącze wodociągowe wykonane z rur dz zostało poddane próbie hydraulicznej na ciśnienie MPa . Wynik próby pozytywny.

Zawór główny zaplombowano do chwili spisania protokołu ostatecznego odbioru i założenia wodomierza

W dniu zamontowano wodomierz Nr

Po dokonanych odbiorze odcinka na szczelność dokonano jego zachlorowania przyjmując stężenie chloru w wodzie w ilości mg/l.

Uczestniczący w komisji przedstawiciele:

podpisy:

1. - GPK MEŁGIEW

2. - GPK MEŁGIEW

3. - Inwestor

4 - Wykonawca

- okres gwarancji wykonawcy podłącza 36 m-cy.

Wykonawca jest obowiązany usunąć wszelkie wady powstałe z jego winy w okresie gwarancyjnym.

II. Na podstawie zgłoszenia do odbioru w dniu dokonano przeglądu podłącza jako odbiór ostateczny i zdecydowano:

Podłącze /Ø/ dz mm o dł.m z rur PE ułożonych na głębokości m inwestor przekazuje nieodpłatnie na własność Gminy Mełgiew a gmina przyjmuje w/w podłącze do eksploatacji.

Decyzja uzasadniająca

.....

.....

- zarejestrowano umowę o dostawę wody pod Nr

- orientacyjna wartość obiektu zł

- nr dowodu PT

.....

(Inwestor)

.....