


Posadowienie rury w gruntach stabilnych spoistych




OZNACZENIA:

1. Rura PE 100 RC PN 16 SDR 11
2. Zasyпка wykopu gruntem rodzimym lub gruntem zagęszczalnym (do 97 % SPD i 100 % na głębokości 1 - 1,2 m pod podbudową dróg, chodników, dojazdów itp.
3. Taśma ostrzegawcza z PE szerokości 20 cm - umiejscowienie 0,3 - 0,5 m nad rurą
4. Warstwa wyrównawcza 10÷15 cm z piasku G1
5. Warstwa żwiru lub kruszywa łamanego o grubości 25 cm o uziarnieniu 16-31,5 mm zagęszczona do 97 % SPD
6. Rura drenarska Ø 113/125 mm PVC SN 8 z otworami 1,5 x 5 mm
7. Studzienka drenarska Ø 400 - 500 mm z rur PVC lub betonowych
8. Liniowa i punktowa obudowa wykopu
9. Podsypka piaskowa pod rurę gr. 10 cm
10. Obsypka rurociągu piaskiem 30 cm ponad wierzch rury - zagęszczenie obsypki do 85% zmodyfikowanej próby Proctora warstwami max. 1/3 średnicy rury.

UWAGA:

1. Przy posadawianiu rurociągów metodami bezwykopowymi rezygnuje się z układania taśmy ostrzegawczej, wykonywania podsypki, obsypki i zasyпки.
2. Minimalna szerokość wykopu niezależnie od średnicy rurociągu wynosi 80 cm.

Posadowienie rury w gruntach nawodnionych



 PROSECO		<i>Inwestor:</i> Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Melgiew Sp. z o.o. ul. Partyzancka 42, 21-007 Melgiew		
		<i>Adres inwestycji:</i> DOMINÓW, 21-007 Melgiew DZIAŁKI O NR EWID.: 1187/1, 1184, 1182, 1181, 1180, 1178, 1177, 1176, 1173/1, 1171		
<i>Inwestycja:</i> ROZBUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI DOMINÓW				
<i>Obiekt:</i>		SIEĆ WODOCIĄGOWA		
<i>Faza:</i> PZT	<i>Branża:</i> SANITARNA	<i>Skala:</i> B/S	<i>Data:</i> 10-2022 r.	<i>Nr rys.</i> 5
<i>Nazwa rysunku:</i>		PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP		
<i>Funkcja</i>		<i>Imię, nazwisko, nr uprawnień</i>		<i>Podpis</i>
Projektant br. sanitarna		mgr inż. Kamil Wałęga LUB/0317/PWBS/19		
Opracowujący br. sanitarna		inż. Katarzyna Piskala - - -		
Sprawdzający br. sanitarna		mgr inż. Łukasz Machałek LUB/0091/PWBS/16		