



Oznaczenia:

- 1 - projektowana sieć podziemna
- 2 - istniejący kabel telefoniczny lub energetyczny
- 3 - projektowana rura dzielona
 - kabel energetyczny nn - A 83 PS L=3m koloru czerwonego
 - kabel energetyczny sn - A110 PS L=3m koloru czerwonego
 - kabel energetyczny wn - A160 PS L=3m koloru czerwonego

Kolejność wykonywania prac:

- 1 - uzgodnić termin założenia złącza z Rejonem Energetycznym
- 2 - odkopać ręcznie istniejący kabel pod nadzorem Rejonu Energetycznego
- 3 - założyć przepust z rury dzielonej i uszczelnić końce rury pakułami i olkitem. Zgłosić wykonanie zabezpieczenia do odbioru w Rejonie Energetycznym
- 4 - wykonać wykop docelowy
- 5 - w przypadku dużej szerokości wykopu zastosować podpory drewniane
- 6 - przy zasypywaniu wykopu nad przepustem ułożyć folię
 - dla kabla telefonicznego koloru pomarańczowego
 - dla kabla energetycznego koloru czerwonego

| | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------------|---------------------|
|  | Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Mełgiew Sp. z o.o. ul. Partyzancka 42, 21-007 Mełgiew | | | |
| | Adres inwestycji: DOMINÓW, 21-007 Mełgiew DZIAŁKI O NR EWID.: 1187/1, 1184, 1182, 1181, 1180, 1178, 1177, 1176, 1173/1, 1171 | | | |
| Inwestycja: ROZBUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI DOMINÓW | | | | |
| Obiekt: SIEĆ WODOCIĄGOWA | | | | |
| Faza: PZT | Branża: SANITARNA | Skala: B/S | Data: 10-2022 r. | Nr rys. 6 |
| Nazwa rysunku: ZABEZPIECZENIE KABLI ENERGETYCZNYCH DOZIEMNYCH | | | | |
| Funkcja | Imię, nazwisko, nr uprawnień | | | Podpis |
| Projektant br. sanitarna | mgr inż. Kamil Wałęga LUB/0317/PWBS/19 | | | |
| Opracowujący br. sanitarna | inż. Katarzyna Piskala --- | | | |
| Sprawdzający br. sanitarna | mgr inż. Łukasz Machałek LUB/0091/PWBS/16 | | | |