




Urząd Gminy Melgiew

ul. Partyzancka 2, 21-007 Melgiew
Kancelaria: +48 (81) 460 57 00, melgiew@melgiew.pl
Sekretariat: +48 (81) 460 57 01, sekretariat@melgiew.pl
fb.melgiew.pl  www.melgiew.pl  kontakt.melgiew.pl



GK.7012.83.ASz.2022

Melgiew dnia, 13.09.2022r

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
Melgiew Sp. Z o.o.
ul. Partyzancka 42 21-007 Melgiew

Warunki techniczne na przyłączenie do sieci wodociągowej

Dotyczy: Wydania warunków technicznych budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Dominów

Obiekt i jego charakterystyka.

Zaprojektować odcinek sieci wodociągowej PE 160 w miejscowości Dominów od działki nr ew. 1187/1 do wysokości działki nr. ew. 1171.

1. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej.

- 1.1. Miejsce i rodzaj wcinki: włączyć się do istniejącej sieci wodociągowej Ø160PE znajdującego się na działce 1187/1
- 1.2. Zaprojektować odcinek sieci wodociągowej rurą Ø160PE i prowadzić go do wysokości działki nr. ew. 1171.
- 1.3. Zaprojektować hydrant ppoż. i zlokalizować w miejscu ogólnie dostępnym
- 1.4. Opracowany projekt techniczny sieci wodociągowej uzgodnić w Zespole Koordynacyjnym Starostwa Powiatowego w Świdniku
- 1.5. Włączenie przyłącza do sieci wykonać pod nadzorem upoważnionego pracownika Urzędu Gminy (tel. 505 321 095).
- 1.6. Niedopuszczalne jest projektowanie trasy przebiegu przyłącza pod obiektami trwale związanymi z gruntem.
- 1.7. Trasę przebiegu sieci wodociągowej oznaczyć taśmą ostrzegawczą z wkładką metaliczną.
- 1.8. Zasypkę wykopów dokonać gruntem piaszczystym warstwami wraz z jego zagęszczeniem.

2. Wytyczne organizacyjne.

- 2.1. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy uzgodnić istniejące uzbrojenie podziemne z instytucjami eksploatującymi te urządzenia.
- 2.2. Inwestor zobowiązany jest uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego oraz prowadzenie w nim robót od zarządcy drogi.
- 2.3. Inwestor zobowiązany jest uzyskać pozwolenia od właścicieli gruntów przy ewentualnym wejściu na tereny osób fizycznych i prawnych.



Urząd Gminy Melgiew

ul. Partyzancka 2, 21-007 Melgiew

Kancelaria: +48 (81) 460 57 00, melgiew@melgiew.pl

Sekretariat: +48 (81) 460 57 01, sekretariat@melgiew.pl

[fb.melgiew.pl](https://fb.me/melgiew.pl)



www.melgiew.pl



kontakt.melgiew.pl



- 2.4. Roboty montażowe przy wcięciu do sieci wodociągowej inwestor powinien wykonać we własnym zakresie pod nadzorem uprawnionego wykonawcy oraz uprawnionego pracownika Urzędu Gminy.
- 2.5. W miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz przy wcinkach roboty ziemne wykonywać tylko ręcznie.
- 2.6. Wykonując sieć przewiertem lub przeciskiem zastosować rurę osłonową.
- 2.7. Teren doprowadzić do stanu pierwotnego.
- 2.8. Po dokonaniu robót montażowych przed zasypaniem należy wykonać inwentaryzację geodezyjną oraz zgłosić przyłącze wodociągowe do odbioru przez uprawnionego pracownika Urzędu Gminy. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzeń należy zgłosić się do Urzędu Gminy w celu przedstawienia inwentaryzacji powykonawczej oraz niezbędnych protokołów do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę.
- 2.9. Warunki techniczne ważne są przez okres 2 lat od daty wydania.

Wójt Gminy
mgr inż. Magdalena Wójcik

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a